



График проветривания учебных кабинетов в 2020-2021 учебном году

1 смена

1 проветривание (сквозное), до прихода учащихся:
 7.20 – 7.40

2 проветривание (сквозное), во время нахождения учащихся в столовой:
 по графику питания учащихся в столовой

3 проветривание (сквозное), после окончания всех уроков в кабинете:
 13.40-14.10

4 проветривание (сквозное) на каждом уроке по графику (2 мин):

График проветривания учебных кабинетов во время уроков (2 мин) 1 смена

4 этаж		414	415	412	411	410	409	408	407	405	404	401	4
Поток № 1	8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25												
Поток № 2	8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28												
Поток № 3	8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31												
Поток № 4	8.34, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34												

3 этаж (НАЧ)		314	315	316	313	312	309	310	311
Поток № 1	8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25								
Поток № 2	8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28								
Поток № 3	8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31								
Поток № 4	8.34, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34								

3 этаж (СТАР)		303	302	301	304	305	308	307
Поток № 1	8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25							
Поток № 2	8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28							
Поток № 3	8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31							
Поток № 4	8.34, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34							

	2 этаж (НАЧ)	217	216	215	214	209	213
Поток № 1	8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25						
Поток № 2	8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28						
Поток № 3	8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31						
Поток № 4	8.34, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34						

	2 этаж (СТАР)	203	202	201	204	205	206	207	208
Поток № 1	8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25								
Поток № 2	8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28								
Поток № 3	8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31								
Поток № 4	8.34, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34								

	1 этаж	102	103	104	115
Поток № 1	8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25				
Поток № 2	8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28				
Поток № 3	8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31				
Поток № 4	8.34, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34				

2 смена

1 проветривание (сквозное), до прихода учащихся:
12.25 – 12.45

2 проветривание (сквозное), во время нахождения учащихся в столовой:
по графику питания учащихся в столовой

3 проветривание (сквозное), после окончания всех уроков в кабинете:
17.20-17.40

4 проветривание (сквозное) на каждом уроке по графику (2 мин):

График проветривания учебных кабинетов во время уроков (2 мин)
2 смена

	3 этаж (НАЧ)	314	315	316	313	312	309	310	311
Поток № 1	13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25								
Поток № 2	13.28, 14.28, 15.28, 16.28, 17.28								
Поток № 3	13.31, 14.31, 15.31, 16.31, 17.31								
Поток № 4	13.34, 14.34, 15.34, 16.34, 17.34								

	2 этаж (НАЧ)	217	216	215	214	209	213
Поток № 1	13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25						
Поток № 2	13.28, 14.28, 15.28, 16.28, 17.28						
Поток № 3	13.31, 14.31, 15.31, 16.31, 17.31						
Поток № 4	13.34, 14.34, 15.34, 16.34, 17.34						

	1 этаж	102	103	104	115
Поток № 1	13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25				
Поток № 2	13.28, 14.28, 15.28, 16.28, 17.28				
Поток № 3	13.31, 14.31, 15.31, 16.31, 17.31				
Поток № 4	13.34, 14.34, 15.34, 16.34, 17.34				

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура С°	Длительность проветривания помещения (мин)	
	В малые перемены	В большие перемены и между сменами
От + 10 до +6	4 – 10 мин	25 – 35 мин
От +5 до 0	3 – 7 мин.	20 – 30 мин.
От 0 до -5	2 – 5 мин.	15 – 20 мин.
От -5 до -10	1 – 3 мин.	10 – 15 мин.
Ниже -10	1 – 1,5 мин.	5 – 10 мин.