

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 6» г. НИЖНЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУБОН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
«6 нчы УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРУ МӨКТӘБЕ»
Тукай ур. 15 йче А йорт, Тубон Кама шһәре, 423570

ул. Тукай 15а, г. Нижнекамск, 423570

тел: 8(8555) 43-12-70, mail: school6n-kamsk@mail.ru, сайт школы: <https://edu.tatar.ru/nkamsk/sch6>

29.12.2020г. №163

На № _____ от _____

Заместителю начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск
Нестеровой Л.Н.
директора МБОУ «СОШ №6» НМР РТ
Фахрутдиновой Н.М.

Администрация МБОУ «СОШ №6» НМР РТ направляет Вам ответ на предписание №81/28 от 09.12.2020г. должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения до	Устранение нарушений
1	Оборудовать столовую резервным источником горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой производственные цеха и моечные отделения в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» далее СанПиН 2.4.5.2409-08	15.08.21г.	Приобретены резервные источники горячего водоснабжения (бойлеры емкостью 50л., в кол 2 шт. в столовую)
2	Осуществлять контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, вести «Ведомость контроля за	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999гп. 14.9. форма 6 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.	15.01.21г.	Имеется журнал осуществления контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых

	питанием».			продуктов и продовольственного сырья, вести «Ведомость контроля за питанием».
3	Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности, и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г п. 6.22.приложение 6 СанПиН 2.4.5.2409-08.	15.01.21г.	Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. В исключительных случаях происходит замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие с записью в журнале, при условии их соответствия по пищевой ценности, и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.
4	Провести ремонт потолка на приемке товара и в гарманке столовой материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ, п.5.5., 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	18.08.21г.	Запланирован ремонт потолка на приемке товара и в гарманке столовой материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию на летний период, во время каникул учащихся
5	Осуществлять выдачу готовых блюд только после снятия пробы.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.	15.01.21г.	Готовые блюда выдаются только после снятия пробы, с внесением записи в бракерский журнал
6	Установить при входе в столовую рядом с умывальниками электрополотенце.	ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08,	18.08.21г.	Для приобретения электрополотенце написано письмо в УО с просьбой выделить финансирование.
7	Присоединить производственные ванны в моечной столовой посуды к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки	ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8.СП 2.3.6.1079-01	18.08.21г.	Присоединение производственных ванн в моечной столовой посуды к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки запланировано сделать во время каникул учащихся в летний период

Директор



Н.М. Фахрутдинова

8(8555)43-19-11
Римиева Р.Т.