

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя

Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Рамазанов И.И.



12 20 25 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий
№ 50/25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Мира, дом 45, 8/8555/447005, sch28.lk@tatar.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Веломственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Департамент, комитет
2. Вид деятельности общеобразовательная
3. Форма собственности муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 45
Полный адрес
(встроенное; пристроенное; 3 этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1990г.(2022г.);
кадастровый номер участка 16:53:040104:6755 номер БТИ здания 1259-2-1
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 680 чел., пропускная способность 750 чел.
6. Функциональное назначение объекта образование
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения							
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично		
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично		
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Соответствует частично		
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Соответствует частично		
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Соответствует частично		
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично		
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Соответствует частично		
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Соответствует частично		
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Соответствует частично		
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Соответствует частично		
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично		
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Соответствует частично		
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично		
	Бордюрный пандус на пересечении	наличие	-	-	для всех	Соответствует		

основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна						категорий	частично	
Лестницы наружные								
На перепедах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Соответствует			
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует			
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Соответствует			
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует			
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует			
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не соответствует			
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует			
Пандусы наружные								
На перепедах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Соответствует			
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Соответствует			
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не соответствует			
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Соответствует			
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Соответствует			
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Соответствует			
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Соответствует			
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Соответствует			
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Соответствует			

	Предупреждения на пешеходных путях								
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем		0,1	м	С	Соответствует частично		
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем		0,3	м	С	Соответствует частично		
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее		0,05	м	С	Соответствует частично		
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее		0,7	м	С	Соответствует частично		
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее		2,1	м	С	Соответствует частично		
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой		0,9	м	Для всех, кроме К	Соответствует частично		
	Тактильная предупреждающая информация								
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем		0,8	м	С	Соответствует частично		
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть		7	мм	С	Соответствует частично		
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода		0,8	м	С	-		
	Тактильные указатели с продолжными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии		0,8	м	С	Соответствует частично		
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на		0,8	м	С	Соответствует частично		

углом 90°	тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии								
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчы светофора	вокруг матчы светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Соответствует частично				
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Соответствует частично				
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Соответствует частично				
Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Соответствует частично				
Информационные указатели									
Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично				
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Соответствует				
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	-				

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	Автостоянки		3	5	6	7	8
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Соответствует частично	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Соответствует частично	

Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Соответствует частично	
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	соответствует	
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	
	не менее	3,5	м	К	Соответствует частично	
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Соответствует частично	
	наличие	-	-	К	-	
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
	наличие	-	-	К	-	
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	-	
Минипандус или пониженный	наличие	-	-	К	-	

бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Отражения с поручнями вдоль площадок на перепедах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Соответствует	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Соответствует	
	Лестница наружная						
	Глубина проступа лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Соответствует	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	
	Поручни лестниц	на высоте	0,9	м	для всех, для всех, кроме К	Соответствует	

		в дошкольных учреждениях также и на высоте при ширине лестниц более	0,5		кроме К		
Разделительные поручни лестниц			2,5	м	для всех, кроме К	Не соответствует	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема		наличие	-	-	К, О, М	Соответствует частично	
Пандус наружный							
Ширина пандуса при одностороннем движении		не менее	1,0	м	К, О, М	Соответствует частично	
Ширина пандуса при двустороннем движении		не менее	1,8	м	К, О, М	Соответствует частично	
Уклон* пандуса		не более	8	%	К, О, М	Соответствует частично	
Высота одного подъема пандуса		не более	0,8	м	К, О, М	Соответствует частично	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса		не менее	1,5	м	К, О, М	Соответствует частично	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей		высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Соответствует частично	
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Соответствует частично	
Завершающие части поручней пандусов		длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Соответствует частично	
Тамбур							
Глубина тамбуров и тамбур-шилозов		не менее	1,8	м	К	Соответствует частично	
Глубина тамбуров и тамбур-шилозов в жилых зданиях		не менее	1,5	м	К	Соответствует частично	
Ширина тамбуров и тамбур-шилозов		не менее	2,2	м	К	Соответствует частично	
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)		не менее	0,9	м	К	Соответствует частично	
Высота порогов		не более	0,025	м	К	Соответствует частично	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные		расположение нижней части	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует частично	

прозрачным и ударопрочным материалом	пола в пределах							
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично			
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Соответствует частично			

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	Соответствует частично	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Соответствует частично	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	Соответствует частично	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	Соответствует частично	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее	1,5 1,5	м	К	Соответствует частично	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	Соответствует частично	

Перемещение по этажам								
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание		наличие	-	-	К, О, М	-		
Лифты								
Ширина кабины лифта		не менее	1,1	м	К	-		
Глубина кабины лифта		не менее	1,4	м	К	-		
Ширина дверного проема лифта		не менее	0,9	м	К	-		
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках		наличие	-	-	К	-		
Лестницы								
Глубина проступи лестниц		не менее	0,3	м	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Высота подъема ступеней		не более	0,15	м	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Одинаковая геометрия и размеры ступеней		наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени		наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Уклон лестниц		не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Закругление ребра ступеней лестниц		радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам		высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Поручни вдоль обеих сторон лестниц		наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Поручни лестниц		на высоте в дощкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Соответствует частично		
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по		наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует частично		

всей высоте								
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Соответствует частично			
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Соответствует частично			
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Соответствует частично			
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Соответствует частично			
Пандусы								
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Соответствует частично			
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Соответствует частично			
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Соответствует частично			
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Соответствует частично			
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Соответствует частично			
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Соответствует частично			
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Соответствует частично			
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Соответствует частично			
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Соответствует частично			
Двери								
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично			

Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует частично ично	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Соответствует частично	
Защита противударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Соответствует частично	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Соответствует частично	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Соответствует частично	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Соответствует частично	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными	на расстоянии	0,6	м	С	Соответствует частично	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Соответствует частично	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	Соответствует частично	
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий		
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Соответствует частично	
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично	
	Подходы к различному	не менее	1,2	м	К		

оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°								
Расположение поверхности столов								
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Соответствует частично			
Обеденные залы								
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	Соответствует частично			
Читальные залы								
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	Соответствует частично			
Раздевательные в спортивных сооружениях								
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Соответствует частично			
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Соответствует частично			
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костюмной и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Соответствует частично			
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Соответствует частично			
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	Соответствует частично			
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			Соответствует частично			
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в	высотой от пола не более	1,3	м	К	-			

	нижнем ярусе							
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	Соответствует частично		
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично		
	Комната отдыха при раздевальных							
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	Соответствует частично		
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-		
	Шкафы для хранения							
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-		
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-		

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	
	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	

	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	Санузлы		4	5	6	7	8
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не соответствует	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не соответствует	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	соответствует	

	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 х 1,8	-	м	К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 х 0,9	-	м	К	-	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 х 2,6	-	м	К	-	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях						
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее 1,8	-	м	К	-	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее 1,8	-	м	К	-	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее 1,8	-	м	К	-	
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	-	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	-	
	Обнащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	-	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование	Норматив	Требуемая	Ед.	Категории,	Фактическое	Рекомендуемые
---	------------------------------------	----------	-----------	-----	------------	-------------	---------------

элементов объекта		величина	изм	для которых установлен норматив	состояние	мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расположение мест обслуживания МПН	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	К, О, С, Г	Не соответствует		
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	К, О, С, Г	Не соответствует		
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	К, О	Не соответствует		
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от - эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	К, О, С, Г	Не соответствует		
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или	не более	4	м	К, О, С, Г	Соответствует частично	

до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов								
Ширина эвакуационных путей								
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Соответствует частично			
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Соответствует частично			
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Соответствует частично			
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Соответствует частично			
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично			
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует частично			
Время эвакуации								
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	Соответствует частично			
Пожаробезопасные зоны								
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично			
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично			
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с	2,40 2,65 0,75	м ² /чел	К, О, С, Г	Соответствует частично			

	Маневрирования		сопровождающим	1,0		К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода		наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону		наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Эвакуационные выходы							
	В заловых помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МПН		наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более расредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех							
	Пожарная сигнализация							
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов		наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Система оповещения о пожаре							
	Синхронная (звукová и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МПН		наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Пожарные извещатели							
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями		наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация				норматив		
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположения путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Соответствует частично	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г		
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	

Кнопка звонка								
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие		-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично		
Рельефные информирющие обозначения								
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	М	С	Соответствует частично			
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие		-	С	Соответствует частично			
Тактильная предупреждающая информация								
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей								
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть		5	мм	С	Соответствует частично		
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии		0,6	М	С	Соответствует частично		
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее		0,5	М	С	Соответствует частично		
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия		0,6	М	С	Соответствует частично		
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата		0,5	М	С	Соответствует частично		

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Соответствует частично	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Соответствует частично	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Соответствует частично	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Устройства, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания	на высоте от пола не более	1,1	м	К, О, С	Соответствует	

	и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	0,85			частично	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Соответствует частично	
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, искключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщейной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Соответствует частично	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подьема к длине подьема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)	
1	2	3	4	5	6		
	Пешеходные пути	+/-	+/-	-	+/-	+/-	
	Авгостоянки	+/-	+/-	-	+/-	+/-	
	Входная группа	+/-	+/-	-	+/-	+/-	
	Пути движения в зданиях или	+/-	+/-	-	+/-	+/-	

сооружениях					
Планировочные решения	+/-	+/-	-	+/-	+/-
Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	+	+
Пожарная безопасность	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Средства информации и ориентирования	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Безопасность и удобство использования	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Соответствует частично	По финансированию	
	Автостоянки	Соответствует частично	По финансированию	
	Входная группа	Соответствует частично	По финансированию	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Соответствует частично	По финансированию	
	Планировочные решения	Соответствует частично	По финансированию	
	Санитарно-гигиенические помещения	Установить крючки для одежды, кофты и других принадлежностей	По финансированию	
	Пожарная безопасность	Соответствует частично	По финансированию	
	Средства информации и ориентирования	Установить таблички, предупреджающие о движении инвалидов внутри и снаружи здания	По финансированию	
	Безопасность и удобство использования	Соответствует частично	По финансированию	

Председатель Нижнекамской городской местной общественной организации в Республке Татарстан Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Хайнецкая Р.З.

(подпись) _____
Фамилия И.О.

« 20 _____ г.

Член комиссии от ОО

Заместитель директора по АХР

МБОУ «СОШ №28» НМР РТ

Бадрунова А.Г.

(подпись) _____
Фамилия И.О.

« 20 _____ г.

Директор
МБОУ «СОШ №28» НМР РТ

Гусманов И.Ф.

(подпись) _____
Фамилия И.О.

« 20 _____ г.

Член комиссии от ОО

Главный бухгалтер

МБОУ «СОШ №28» НМР РТ

Ахбаева Г.И.

(подпись) _____
Фамилия И.О.

« 20 _____ г.