

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
от 25.11.2021 года, КНМ 1621006100020139628



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 252/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лицей №
78 «Фарватер» Приволжского района»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Приволжскому району управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Д.Н. Газизова, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №252 от «25» ноября 2021 года

в период с 10 ч. 00 мин. «26» ноября 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «30» ноября 2021 г., государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – старшим инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Терёхиным Даниилом Сергеевичем - капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МБОУ «Лицей № 78 «Фарватер», адреса: 420138, Республика Татарстан, Казань г, Юлиуса Фучика, 40

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель директора по АР и Б МБОУ «Лицей № 78 «Фарватер» Урманчиев Т.Ш.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1.) Запоры на дверях эвакуационных выходов в столовой не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020г. №1479)	01.10.2022г.	
2.	2.) В помещение подвала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008	01.10.2022г.	

		г., п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.) (пункты 3,4,14 НПБ 110-03; пункт 5.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»)		
3.	3.) Пожарные краны на этажах частично находятся в не исправном состоянии.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020г. №1479)	01.10.2022г.	
4.	4.) Не исправно приспособлений для самозакрывания на дверях ведущих на лестничный марш.	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020г. №1479)	01.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 78 «Фарватер» Приволжского района г. Казани Урманчеева А.Г.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Терехин Даниил Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.