

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
(Московский район)

ул. Восстания, 100, г. Казань, Республика Татарстан, 420095, (843) 212-54-16

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 64/1/42

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 149 компенсирующего вида" Московского района г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Приказчикова Д.С. № 64 от 14.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. « 16 » июля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. « 28 » июля 2021 г., лейтенантом внутренней службы Жирковой Татьяной Александровной – государственным инспектором по г. Казани - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 149 компенсирующего вида" Московского района г.Казани, адрес организации: г. Казань, ул. Ютазинская, д. 8а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 149 компенсирующего вида" Московского района г.Казани Кузнецовой Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при палочках), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (помещение кухни)	ст. 4 ст.6 ФЗ №123-ФЗ, п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.06.2022	
2.	При проектировании трубопроводной сети, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями	ст. 4, 6 ФЗ №123; п.14.2.1 СП 10.13130.2020	01.06.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

– собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по г. Казани -
старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Казани
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан лейтенант
внутренней службы Жиркова Татьяна
Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

“ 28 ” июля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 149
компенсирующего вида» Московского района
г.Казани

(подпись)

(должность)

Кузнецова О.В.
(фамилия, инициалы)

“ 28 ” июля 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.