

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Казани по Приволжскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 94/1/94
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МАДОУ "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке "
Приволжского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Приказчикова Д.С. № 94 от «03» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «11» мая 2017 года с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа проведена проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

Приволжскому району г. Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Рахматуллиним Артуром Рафиковичем в отношении МАДОУ "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казан, ул. Габишева, 15
имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку наименования объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке " Приволжского района г. Казани Приволжского района г. Казани Рахмановой Д.Р.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № пре дпи сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией. | (ст. 4, 5, 6, 83, 91, 103, 151 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; прил. А, табл. А1 СП 5.13130.2009; табл.1 п 38 НПБ 110-03). | 03.03.2018г. | |
| 2. | При эксплуатации эвакуационных путей на 1 и 2-м этажах допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении; | Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их. п. 36 пп. "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации) | 03.03.2018г. | |
| 3. | Не произведен расчёт и не указаны на дверях категории помещений по пожарной опасности (складские помещения, кладовые) | По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:1) повышенная взрывопожароопасность (А);2) взрывопожароопасность (Б);3) пожароопасность (В1 - В4);4) умеренная пожароопасность (Г);5) пониженная пожароопасность (Д). (ст. 26, 27, 151 № 123-ФЗ; СП 12.13130.2009; НПБ 105-03); | 03.03.2018г. | |
| 4. | Вместе расположения огне- | (ст.151 № 123-ФЗ, ГОСТ 12.4.026-2001 прил. Ж, таб. Ж1); | 03.03.2018г. | |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| | тушителей отсутствует знак пожарной безопасности. | | | |
| 5. | Вместе расположения кнопок включения средств и систем пожарной автоматики отсутствуют знаки пожарной безопасности. | Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. (пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ). (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.2.143-2002). | 03.03.2018г. | |
| 6. | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами, (помещение склада кладовые, машинное отделение лифта) не выгорожено противопожарной дверью 1-го типа (EI-60). | Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (ст. 4, 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ); п. 7.4 п. 5.14. табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*). | 03.03.2018г. | |
| 7. | На фасадах здания, у гидранта, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильниками или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий), с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до них, не выполнено их освещение от линии эвакуационного освещения. | Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (ст. 4; 151 ФЗ-123; п. 55 ППР РФ, п. 8.6 СП 8.13130.2009; п.1.12 ГОСТ 12.4.009-83); | 03.03.2018г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Казани РТ по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району города Казани «Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Рахматуллин А.Р.
(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«11» мая 2017 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани Приволжского района г. Казани Рахманова Д.Р.
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«11» мая 2017 года