

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  
«КАЕНКАЙ» С. КАЛЕЙКИНО»  
ул. Школьная, д.8, с. Калейкино, 423410

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘЛМӘТ РАЙОНЫ КӘЛӘЙ АВЫЛЫ  
«КАЕНКАЙ» БАЛАЛАР БАКЧАСЫ  
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ  
Школьная ур., 8 нче йорт, Кәләй авылы, 423410

Тел: 8 (8553) 34-04-34, e-mail: dedcad.kaenkay.kaleykino.@mail.ru , сайт: edu.tatar.ru/almet/s-kalejkino/dou

Инспектору ОНД и ПР по АМР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ  
Р.Н.Низамову

Отчет по устранению нарушений  
требований пожарной безопасности

МБДОУ «Д/с «Каенкай» с.Калейкино сообщает, что по предписанию  
№ 2306/314-16/1/ПР г. об устранении нарушений требований пожарной  
безопасности составлен отчет:

| №<br>Пред-<br>писа-<br>ния | Вид нарушения обязательных<br>требований пожарной<br>безопасности с указанием<br>конкретного места выявленного<br>нарушения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ссылка на пункт часть статью и<br>наименование нормативного правового<br>акта Российской Федерации и (или)<br>нормативного документа по пожарной<br>безопасности требования которого (-ых)<br>нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требований<br>пожарной<br>безопасности | Прилагаемые<br>документы,<br>подтверждающ<br>ие исполнение<br>предписания                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                         | 5                                                                                                                 |
| 1.                         | Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя. | Пункт 13 ППР                                                                                                                                                                                           | 30.04.2024                                                                                | Нарушение не устранено<br>(отсутствует финансирование дали заявку в управление образования)<br>Письмо прилагается |
| 2.                         | Не защищено автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Часть 6, часть 3, 4 статья 4 ФЗ-123, пункт 4.4 пункт 42 таблицы 3 СП 486.1311500.2020                                                                                                                  | 30.04.2024                                                                                | Нарушение устранено<br>10.07.2023<br>Документы прилагаются                                                        |
| 3.                         | Помещение складского назначения в здании детского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Статья 6, часть 3,4 статья 4, часть 1 статья 88 ФЗ -123, пункт 5.2.6.,5.1.2                                                                                                                            | 30.04.2024                                                                                | Нарушение не устранено                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | сада (помещение №4 по техническому паспорту на здание площадь более 10м <sup>2</sup> ) не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 | СП 4.13130.2013, пункт 7.4 СНиП 21-01-97* | (отсутствует финансирование дали заявку в управление образования)<br>Письмо прилагается |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Заведующий МБДОУ «Каенкай» с.Калейкино/А.Ф.Каримова/