

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 83/1/61
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Каенкай» с. Калейкино» (ИНН 1644020431, ОГРН 1021601632140),
и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад «Каенкай» с. Калейкино»

Каримова Альбина Феликсовна,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №83 от «05»
апреля 2021 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «12» апреля 2021
г., с 13 ч. 00 мин. «16» апреля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «16» апреля 2021 г. проведена плановая
выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором
внутренней службы Низамовым Радиком Насиховичем в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Каенкай» с.
Калейкино», расположенного по адресу: 423468, Республика Татарстан, Альметьевский
район, село Калейкино, улица Школьная, 8.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с исполняющей обязанности заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Каенкай» с. Калейкино»
Каримовой Альбиной Феликсовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 13 В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и	15.04.2022	

1	2	3	4	5
	соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя.	(или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.		
2.	Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений) в месте установки пожарного приемно-контрольного прибора.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 10 В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	15.04.2022	
3.	Допускается установка ручного пожарного извещателя на высоте более 1,5 метра от органа управления (рычага, кнопки и т.п.) до уровня пола коридора кухонного блока (помещение №2 плана технического паспорта).	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, СП 5.13130.2009, пункт 13.13.1, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.27 ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5+/-0,1м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).	15.04.2022	
4.	Не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая работоспособности и эффективности обнаружения загорания пожарными извещателями в помещении музыкального (физкультурного) зала (имеется опасность механического повреждения извещателей).	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 54,83,84,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.13, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.34 В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, должна быть предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя.	15.04.2022	
5.	Не закреплены к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах здания детского сада.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 31 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к	15.04.2022	

1	2	3	4	5
		полу.		
6.	Не защищены автоматической пожарной сигнализацией: - чердачное помещение; - медицинский кабинет (помещение №17 плана технического паспорта); - помещение раздевалки (помещение №10 плана технического паспорта).	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г., статья 4, часть 3,4, СП 486.1311500.2020, пункт 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).	15.04.2022	
7.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для складского помещения в кухонном блоке (помещение №4 плана технического паспорта) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 12 Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	15.04.2022	
8.	Не соответствует расстояние (менее двух высот выступающей части осветительного оборудования) от пожарных извещателей до осветительного оборудования, установленного в помещениях групп (помещение №13,21 плана технического паспорта).	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от	15.04.2022	

1	2	3	4	5
		перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.		
9.	Устройство для самозакрывания двери входа с тамбура в коридор находится в неисправном состоянии.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 14 Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.	15.04.2022	
10.	Руководитель объекта защиты с массовым пребыванием людей не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 30 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	15.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Р.Н. Низамов

(подпись)

«16» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Исполняющая обязанности заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Каенкай» с.
Калейкино» Каримова Альбина Феликсовна

(подпись)

«16» апреля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.