

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ промывки № 69

по проверке выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 8 » « Июль » 2025 г.

по адресу: Детский сад №14, ул. Тугарова 25А

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

нар. тц АО «ЕЛТС» Рыкова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

заведующий ДБДОУ №14 Бедускова Е.А.

проведены следующие работы:

1. Гидравлическая промывка горизонтальных трубопроводов системы отопления, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидравлическая промывка вертикальных трубопроводов и отопительных приборов, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО
3. Гидравлическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидравлическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидравлическая промывка водонагревателей ГВС (теплообменных аппаратов) ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Выполнение ревизии запорной арматуры системы отопления:
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
Выполнение ревизии запорной арматуры системы ГВС:
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКомплектовать)
8. Проведение госпроверки манометров ТИ системы отопления 2024; 002109723
9. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы ГВС УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКомплектовать)
10. Проведение госпроверки манометров ТИ системы ГВС 2024; 002193327
11. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторами системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
12. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторами системы ГВС (перед теплообменным аппаратом) УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
13. Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
14. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы отопления толщиной не менее 10 мм:
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
15. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы ГВС толщиной не менее 10 мм:
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
16. Выполнение герметизации тепловых вводов:
системы отопления ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
системы ГВС ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
17. Наличие приборов учета системы отопления: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
18. Наличие приборов учета системы ГВС: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

Представитель собственника (его уполномоченный)

Представитель АО «Елабужское ПТС»



Елабужскова Е.А.

Рыкова О.Ю.