

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Заинскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Автозаводская 11А, г. Заинск, Республика Татарстан, 423520, т.(885558) 6-78-02

Предписание № 57/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждение**

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида»

Заинского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Заинского района Республики Татарстан по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району А.В. Кириллова №57 от «28» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «11» июня 2021 г., с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «22» июня 2021 г. проведена плановая, выездная проверка старшим дознавателем ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Ботуновым Евгением Вячеславовичем в отношении МБДОУ «Детский сад «Радуга» по адресу: Республика Татарстан, г. Заинск, пр. Победы, д.14А совместно с заведующим Гончаровой А.Ф.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение чердака не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	Приложение А (обязательное) п. А.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Приложение А (обязательное). Перечень	01.05.2022 г.	

		зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший дознаватель ОНД и ПР
по Заинскому муниципальному району
подполковник внутренней службы Ботунов Е.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 22 » 06 20 21 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Я.П.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

« 22 » 06 20 21 г.

(Handwritten signature: Тончаева А.В.)
(должность, фамилия, инициалы)