

Республика Татарстан  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего  
вида №27 г.Лениногорска»  
муниципального образования  
«Лениногорский муниципальный район»  
Республики Татарстан



Татарстан Республикасы  
Татарстан Республикасының “Лениногорск  
муниципаль районы” муниципаль  
берәмлегенә “Лениногорск шәһәре  
27номерлы гомуми усеш төре балалар  
бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә  
беләм бирү учреждениесә

423250 г.Лениногорск, ул. Гагарина, 27А  
тел. 5-49-38  
e-mail: Milyausha.Sultanova@tatar.ru

423250 Лениногорск шәһәре,  
Гагарин урамы, 27А, тел: 5-49-38  
e-mail: Milyausha.Sultanova@tatar.ru

Исх. № 12/26

от 03.03.2026 г.

### Отчет

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №27 г.Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан»

на представление от 05.02.2026 года № 13/25

**об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства  
в срок до 05.03.2026 г.**

№ п/п	Нарушения	Принятые меры по устранению нарушения
1	Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	26 февраля 2026 года по итогам электронных торгов заявку на закупку матрасов в количестве – 80 штук взял ООО «РАСТЕКС УЮТ И КОМФОРТ». Протокол № ВР01466977-ТР (Приложение 1). 03.03.2026 г. отправлено уведомление на заключение контракта для поставки товара.
2	Отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп.	Заключен Контракт №ВР01459128 от 18.02.2026 г. с ООО «Комплект Сервис» на поставку смесителей в количестве 5 штук для монтажа водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп. (Приложение 2). Смесители поставлены 02.03.2026 г. По состоянию на 03.03.2026 г. идет монтаж водопроводных кранов для технических целей в туалетных помещениях групп. (Приложение 3)
3	Выдача чистого белья в прачечной пересекается с движением грязного белья.	Подано обращение в Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», начальнику Управления образования «Лениногорский муниципальный район» о необходимости проведения капитального ремонта прачечной с модернизацией (установка окна (двери) для разделения потоков грязного и чистого белья в прачечной. Обращение находится в работе. (Приложение 4).
4	Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции с	26 февраля 2026 г. по итогам электронных торгов заявку на оказание услуг по обследованию вентиляционных и дымовых каналов взял Местное Бугульминское отделение Татарстанского Республиканского отделения Общероссийской

	инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с должной кратностью.	организации «ВДПО». Протокол № ВР01466726-ТР. (Приложение 5). 02.03.2026 г. отправлено уведомление на заключение контракта для оказания услуги.
5	Спальные комнаты во второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.	Заключен Контракт № ВР01459138 от 24.02.2026 г. с ООО «Компания Киль - Волга» на поставку рециркуляторов бактерицидных (Приложение 6). Рециркуляторы поставлены 27.02.2026 г. Установка рециркуляторов в спальнях помещений запланировано на 06.03.2026 г.

Заведующий М.М. Султанова