

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Комсомольскому району М.О. г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 114/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей

№ 15 «Кубэлэк»

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто
ра ОНД и ПР по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 114 от « 27 » сентября 201 7 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 03 » октября
201 7 г. по 16 ч. 00 мин. « 09 » октября 201 7 г. проведена проверка

Ст. инспектором отделения НД и ПР по Центральному району М.О. г. Набережные
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Челны «Жилой» капитаном внутренней службы Кашиновым Рамилом Талгатовичем
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта: *МАДОУ «Детский сад № 15 «Кубэлэк»», расположенного по адресу: г. Набе-
режные Челны, п. ЗЯБ, ул. Хади Такташа, д. 24*

совместно с *заведующим Бурениной Флорой Ильдусовной, зам. заведующего по ХР*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Ходжениязовой Инной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения на- рушения обя- зательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	В музыкальном зале для отделки стены допущено применение материалов с более высокой пожарной опасно-	Таблица № 3, таблица № 29 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2017 г.	

стью, чем: КМ1- Г1, В1, Д2, Т2, РП1 (пластиковые рной безопасности» таблица № 29, таблица № 3			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор отделения НД и ПР по Центральному

(должность, фамилия, инициалы государственного

району МО г. Набережные Челны «Жилой»

инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

Кашапов Р.Т.

« 09 » октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Буренин Ф.И.

(подпись)

Заведующий МАДОУ «Д/с № 15 «Кубэлэк» Буренин Ф.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » октября 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору