

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



**А К Т**  
**Проверки испытания МАФов на спортивной площадке**  
**по МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад №1 «Шатлык»**

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. – заместитель заведующего по х/р  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М.- воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,  
Александрова А.А. - инструктор по физической культуре,  
провела комиссионный осмотр МАФов на спортплощадке.  
Установлено: все МАФы на спортплощадке устойчивы, опасных мест нет, все  
соответствует требованиям охраны жизни и здоровья детей.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / Миннигулова А.К.  
Члены комиссии \_\_\_\_\_ / Гумирова Г.М.  
\_\_\_\_\_ / Ахтямова Э.Н.  
\_\_\_\_\_ / Александрова А.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



## А К Т – РАЗРЕШЕНИЕ

### На проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивной площадке

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. – заместитель заведующего по х/р  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М. – воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,  
Александрова А.А. – инструктор по физической культуре.





составила настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников.
2. Административно – педагогический персонал ДОУ с правилами техники безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре и спорту с воспитанниками ознакомлен.

Замечание и предложения комиссии: нет

Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому учебному году:  
проведение физкультурных занятий разрешается.

Председатель комиссии  
Члены комиссии

 / Миннигулова А.К.  
 / Гумирова Г.М.  
 / Ахтямова Э.Н.  
 / Александрова А.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



### А К Т

#### Проверки испытания спортивного оборудования в физкультурном зале по МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад №1 «Шатлык»

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. - заместитель заведующего по х/р  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М.- воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,  
Александрова А.А.. - инструктор по физической культуре,  
провела комиссионный осмотр спортивного оборудования.  
Установлено: все спортивное оборудование в физкультурном зале устойчиво, опасных мест нет, все соответствует требованиям охраны жизни и здоровья детей.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / Миннигулова А.К.  
Члены комиссии \_\_\_\_\_ / Гумирова Г.М.  
\_\_\_\_\_ / Ахтямова Э.Н.  
\_\_\_\_\_ / Александрова А.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



## А К Т – РАЗРЕШЕНИЕ

### На проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. – заместитель заведующего по х/р  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М.- воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,  
Александрова А.А. - инструктор по физической культуре,





составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников.
2. Административно – педагогический персонал ДОУ с правилами техники безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре и спорту с воспитанниками ознакомлен.


Замечание и предложения комиссии: нет

Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому учебному году:  
проведение физкультурных занятий разрешается.

Председатель комиссии  
Члены комиссии

 / Миннигулова А.К.  
 / Гумирова Г.М.  
 / Ахтямова Э.Н.  
 / Александрова А.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



**АКТ**  
**испытания пожарных эвакуационных лестниц**

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. – заместитель заведующего по ХР  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М. - воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома  
Сотников О.В. – Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  
зданий 4 разряда,

В соответствии с постановлением правительства Р Ф от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», провела испытания пожарных эвакуационных лестниц путем приложения нагрузки 150 кг, к средней ступени и выдержке под нагрузкой 10 мин.

В результате испытания комиссия установила, что остаточных деформаций и трещин не обнаружено, пожарные эвакуационные лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / Миннигулова А.К.  
Члены комиссии \_\_\_\_\_ / Гумирова Г.М.  
\_\_\_\_\_ / Ахтямова Э.Н.  
\_\_\_\_\_ / Сотников О.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МА ДОУ № 1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



**АКТ**  
**проведения проверки работоспособности задвижки с электроприводом**

**Комиссия в составе:**

**Председателя** Миннигулова А.К. заместителя заведующей по хозяйственной работе

**Членов комиссии:**

Сотникова О.В. - рабочего по обслуживанию здания,

Ахтямовой Э.Н. пред.профкома,

Гумирой Г.М. - воспитателя по обучению татарскому языку,

в соответствии п.59 Правил противопожарного режима в РФ утвержденный Правительством РФ от 25 апреля 2012 г. №390 провела проверку работоспособности задвижки с электроприводом.

Внутренние пожарные краны ПК-1 – ПК-11 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава, перекатаны и присоединены к кранам и стволам.

**Председатель комиссии** Миннигулова А.К.

**Члены комиссии**

Ахтямова Э.Н.

Гумирова Г.М.

Сотников О.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.







**АКТ**  
**проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных**  
**кранов и рукавов**

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. - заместитель заведующего по ХР  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М. - воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,  
Сотников О.В. – Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  
зданий 4 разряда

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1–ПК-11 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии		Миннигулова А.К.
Члены комиссии		/ Гумирова Г.М.
		/ Ахтямова Э.Н.
		/ Сотников О.В.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
«18» мая 2026 г.



**АКТ**  
**Проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций**  
**половых покрытий концертного и хореографического зала**

Комиссия в составе:

**Председателя** Миннигулова А.К. – заместитель заведующего по ХР  
**Членов комиссии:** Гумировой Г.М. – воспитатель (по обучению детей родному языку).  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,  
в соответствии п. 21 Правил противопожарного режима утвержденный Правительством РФ от 25 апреля 2012г. №390 провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных половых конструкций концертного и хореографического залов путем снятия с деревянных конструкций в трех местах стружки толщиной 1,0 мм и поджигания ее в отведенном и приготовленном месте.

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка деревянных половых конструкций своих огнезащитных свойств не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / Миннигулова А.К.  
Члены комиссии \_\_\_\_\_ / Гумирова Г.М.  
\_\_\_\_\_ / Ахтямова Э.Н.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МА ДОУ №1 «Шатлык»  
Гамманова И.У.  
« 18 » мая 2026 г.



**А К Т**  
**технического осмотра стремянок по МАДОУ №1 «Шатлык»**

Комиссия в составе:


**Председателя** Миннигулова А.К. – заместитель заведующего по х/р

**Членов комиссии:** Гумировой Г.М. – воспитатель (по обучению детей родному языку),  
Ахтямовой Э.Н. – председатель профкома,


провела проверку технического состояния лестницы и стремянки №1 и №2.


Установлено: выдерживают соответствующий вес 120 кг.

Председатель комиссии

 / Миннигулова А.К.

Члены комиссии

 / Гумирова Г.М.

 / Ахтямова Э.Н.