

Акт

испытания металлических лестниц-стремянков

по МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №50 «Родничок»

от «29» мая 2026г.

Мы, комиссия в составе председателя Абдульминовой Т.Н. -заведующий ДОУ и членов комиссии: Степановой Н.Х.- уполномоченного по охране труда, Закирова Р.Ф. -рабочего по обслуживанию здания, в соответствии с п.41 Правил Пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провела испытание двух металлических лестниц-стремянков путём приложения нагрузки 150 кг к средней ступени и выдержки под нагрузкой 10 минут.

В результате испытания комиссия установила, что остаточных деформаций и трещин не обнаружено, лестницы-стремянки допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Заведующий

Уполномоченный по охране труда

Рабочий по обслуживания зданий и сооруж.



 Абдульминова Т.Н.

 Степанова Н.Х.

 Закиров Р.Ф.