

Татарстан Республикасы
Яр Чаллы шәһәре "Өмет" 67 нче
катнаш балалар бакчасы"
муниципаль бюджет мәктәпкәчә
белем бирү учреждениесе



МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №67
«Надежда» города Набережные
Челны Республики Татарстан

Адрес: 423823, Яр Чаллы шәһәре,
кочаулы бульвары Солнечный,
7(17/09)

Тел/факс: (8552) 38-26-06, 53-61-32
e-mail: ds_nadezda@mail.ru

Адрес: 423823, город Набережные
Челны, бульвар Солнечный, 7(17/09)

Исх. № 243

От «23» июня 2021 г.

Начальнику отделения НД и ПР по
Центральному району МО
Г. Набережные Челны
«Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ,
полковнику внутренней службы
Шаяхметову И.А.
И.о.Заведующего МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №67 «Надежда»
Муртазиной Елены Владимировны

Ответ на представление от 25.05.2021 г. №0159-2021-0040
«об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения»

Довожу до Вашего сведения о принятых мерах по результатам проверки Начальника
отделения НД и ПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ, полковником внутренней службы Шаяхметовым И.А. Представление №0159-
2021-0040 от 25.05.2020 г.

а именно:

№п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Дата устранения нарушения	Примечание
1.	Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время ши постоянно, с четко нанесенными цифрами по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения и расстояния до их месторасположения, п. 48 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. А 1479);	Выполнено 17.06.2021.	Фото прилагается
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический	Выполнено 20.06.2021	Копии прилагаются

	регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения (в том числе помещения: электроглицитовой, глажки и хранения белья) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479)		
3.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п. 30 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479);	Подготовлены документы и отправлены на торги	Копия заявки на осуществлении закупки прилагается
4.	4. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров а местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, п. 15 ПНР в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479).	30.05.2021	Фото прилагается

И.о.Заведующего МБДОУ
«Детский сад № 67 «Надежда»



Е.В.Муртазина