

План
устранения нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
по предписанию №21/1/1 от 29.01.2019 года

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Проведенная работа	Срок исполнения
Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На двери помещения складского назначения установлен знак обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	01 марта 2019 год

Заведующий ДОУ №76


Ф.Ф.Ситдикова

