

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 10 декабря 2024 г. №37/8034

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д.14

(место выдачи предписания)

Мною, Ординой Татьяной Васильевной заместителем начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны,
Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан) / территориального отдела

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического в период с «27» ноября 2024_ года по «10»
декабря 202_4 года

на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному
государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024г.,
утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от
27.12.2023г. № 75

уведомление о проведении обязательного профилактического визита от «24» ноября 2024г. №
37/8034 в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №99 «Дулкын», 423800,
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Гайдара, д. 9, ОГРН: 1101650011737, ИНН:
1650213791,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☐ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", абз.5 п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля», с целью предотвращения причинения вреда жизни,
здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города
Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №99 «Дулкын», 423800, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Гайдара, д. 9, ОГРН: 1101650011737, ИНН: 1650213791

Составление с лица, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, дата)



№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1	Внести полные данные в личные медицинские книжки (во вновь оформленных медицинских книжки сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф, бак.анализе)	ст. ст.10, ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту: ФЗ №52), п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту: СП 2.4.3648-20).
2	Моечные ванны для кухонной посуды на пищеблоке, являющиеся источником повышенной влаги и тепла, оборудовать местной системой вытяжной вентиляции	ст. ст.10, ст. 17, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ №52, п.2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту: СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
3	В предэпидемический период 2023-2024 г провести профилактическую иммунизацию персонала в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»: обеспечить охват прививками против гриппа не менее 75%.	ст. 10, ст.11, п. 1. ст. 28, 35, п.3 ст. 39 № 52-ФЗ, п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.п.2686 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" от 28.01.2021 г.
4	На пищеблоке не допускать хранение моющих и дезинфицирующих средств вне упаковки производителя	ст. ст.10, ст. 17, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ №52, п.2.7.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
5	Холодильник для молочных продуктов имеет дефекты внутренней отделки (следы ржавчины на нижней полке), что не позволяет проведение надлежащей уборки оборудовании и является нарушением	ст. ст.10, ст. 17, ст.28, п.3 ст. 39 ФЗ №52, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «01» августа 2025 г., по п. 3 – в срок до 01 октября 2025 года

О выполнении предписания известить в срок до «02» августа 2025 года, по п. 3 – в срок до 02 октября 2025 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

предоставить документы, подтверждающие проведение работ
(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида №99 «Дулкын», 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Гайдара, д. 9, ОГРН: 1101650011737, ИНН: 1650213791
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

Ордина Т.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» декабря 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «___» ___ 2024 г. направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от «___» _____ 2024 г.

Предписание вручено: _____
«10» декабря 2024 г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: _____

«___» _____ 2024 г.