

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066, (843) 288-45-07,
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

Предписание N 36/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Каргалинский детский сад № 11» Чистопольского муниципального района РТ

Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

«Каргалинский детский сад № 11» Чистопольского муниципального района РТ

Ахметзяновой Рамзиэ Ильгизьяровне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского
муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ
№ 36 от «1» марта 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период:

с 09 ч. 00 мин. " 5" марта 2021 г. по 10 ч 00 мин. " 17" марта 2021 г. старший инспектор
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному
району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Сафиуллин Руслан Рамилевич совместно с заведующим
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каргалинский детский
сад № 11» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан Ахметзяновой Рамзиэ
Ильгизьяровной провел проверку помещений Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Каргалинский детский сад № 11» Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан, по адресу: Чистопольский муниципальный район, с. Каргали, ул
Советская 1-я, 37.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено наличие на противопожарной двери электрощитового помещения, прачечного помещения приспособлений для самозакрывания	п. 29 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 29. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.	01.03.2022	
2	Чердачное помещение не	Ст. 4, ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	01.03.2022	

оборудовано системой пожарной сигнализации	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.4 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» 4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Сафиуллин Р.Р.

17.03.2021

Предписание для исполнения получил:

Ахметов Р.Р.
(подпись)

М.Л.П. <*>



Ахметов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

" " 20 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.