

500 X7K

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 227-45-07, телефон доверия 292-64-09
ОНДиПР по г.Казани(Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Казань, ул. Восстания, 100 телефон (843) 212-54-18
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 92/1/28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

дополнительного образования «Городской центр детского технического творчества им. В.П. Чкалова» г. Казани

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР по г. Казани по пожарному надзору № 92 от «29» сентября 2017г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «5» октября 2017 г. по 15 час. 00 мин. «11» октября 2017 г. проведена проверка начальником отделения НДиПР по Московскому району «Восход» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Ганеевым Рафисом Фанисовичем МБОУ ДО «Городской центр детского технического творчества им. В.П. Чкалова» г. Казани, г. Казань, ул. Декабристов, д.89

пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Борзенковым Сергеем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет)	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и	1.10.2018	

	проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
2.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (п. 55 Правил противопожарного режима в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	1.10.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НДиПР по Московскому району г. Казани «Восход»
Р.Ф. Ганеев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » 10 20 17 г.

Ганеев
 (подпись)

Предписание для исполнения получил:

В.П. Чкалова

(подпись)

Директор МБОУДО «Городской центр детского технического творчества
им. В.П. Чкалова» г. Казани Борзенков С.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » 10 20 17 г.