

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-35-05

Предписание N 268/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
заведующему МАДОУ «Детский сад № 102 «Созвездие» Чепиковой Эльвиры Александровне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по
пожарному надзору начальника ОНД мо г. Набережные Челны Бикмухаметова Р.М. № 268 от « 29»
сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» в период с 10 ч. 00 мин. «09» октября 20 15 г. по 12 ч. 00 мин. «12» октября 20
15 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Челны по пожарному
надзору, Старшим инспектором Отделения НД по Центральному району мо г. Набережные
Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гильмиевым
Р.Х. объекта МАДОУ «Детский сад № 102 «Созвездие».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
расположенного: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Строителей, 16 (Новый город, 4/19)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 102 «Созвездие» Чепиковой Эльвирой Алек-
сандровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" не-
обходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-их) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обяза- тельных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В кладовых подвала и кухни автоматиче- ская пожарная сигнализация нахо- дится в неисправ- ном состоянии.	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ, утвержденных Постановлением Прави- тельства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. По- становления Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113 «О внесении изменений в Пра- вила противопожарного режима в РФ »)*, далее ППР в РФ* Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (авто- матических (автономных) установок пожаротушения, авто- матических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособно- сти указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	30.08. 2016г.	
2	2. В кладовой подва- ла не организовано проведение работ по заделке негорю-	П. 22 ППР в РФ* Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуе- мый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, обра-	30.08. 2016г.	

чими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	зовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.		
Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	П. 38 ППР в РФ. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	30.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД по Центральному району Москвы г. Набережные Челны

«Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмутеев Р. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



« 12 » октября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 102 «Созвездие» Чепикова Э. А.

« 12 » октября 20 15 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору