

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани  
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

**Предписание №113/1/75**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 113 от « 2 » сентября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 8 » сентября 20 20 г. по 10 ч. 00 мин. « 14 » сентября 20 20 г. проведена плановая документарная, с использованием средств дистанционного взаимодействия проверка Начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковником внутренней службы Морозкиным Е.А., дошкольного образовательного учреждения, эксплуатируемого Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 40 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. Казани, расположенного по адресу: г. Казань улица Туганлык, 8А,

совместно с Заведующим МБДОУ "Детский сад №40" Хисамутдиновой Илюсей Рашитовной, заведующий хозяйством МБДОУ "Детский сад №40" Даминовой Фаридой Шайхиуровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Представить подтверждение применения в помещениях здания дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с пожарной опасностью, не более высокой чем класс КМ2 (групповые ячейки), либо заменить	Ст. 1, ст.6, ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.10.2021	
2.	Представить подтверждение применения для отделки пола и потолка в зале для проведения музыкальных занятий в дошкольном образовательной организации отнесением к материалам класса не ниже чем КМ1 и (или) КМ2, либо заменить.	Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.10.2021	

3.	В полной мере провести обучение мерам пожарной безопасности работников организации, в том числе педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ п.2-4 раздел III Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645	1.10.2021	
4.	На пути эвакуации первого этажа в устройствах, препятствующих свободной эвакуации людей (система контроля управления доступом), предусмотреть технические решения, позволяющие вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии данную систему или демонтировать	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 36а Правил противопожарного режима в РФ	1.10.2021	
5.	Провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода, в том числе проверку работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства не реже 2-х раз в год, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 55, п. 59 Правил противопожарного режима в РФ, п.3 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225	1.10.2021	
6.	Системы вентиляции в помещениях заблокировать с автоматической пожарной сигнализацией для их отключения в случае пожара	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.49 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п.14.2 Свод правил СП 5.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1.10.2021	
7.	Организовать и провести аэродинамические испытания систем противодымной защиты здания	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, 1.4 СНиП 21-01-97*, п.61 Правил противопожарного режима в РФ п.3.5 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний"	1.10.2021	
8.	В полной мере организовать в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания, в том числе автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты и провести проверки работоспособности данных систем с оформлением соответствующего акта проверки	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ	1.10.2021	

9.	Помещение, в котором размещен приёмно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, обеспечить нормативным аварийным освещением	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.12.55 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.14.12 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	1.10.2021	
10.	Предусмотреть хранение на объекте исполнительной документации на установки противопожарной защиты здания	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 п. 64 Правил противопожарного режима в РФ,	1.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Советский»  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Морозкин Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 14 » сентября 20 20 г

Предписание для исполнения получил:

В  
(подпись)

Заведующий МБДОУ "Детский сад №40" Хисамутдинова И.Р.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » сентября 20 20 г.



(подпись)