



Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-137-224

Директору
Муниципального автономного
учреждения города Набережные
Челны «Спортивная школа
олимпийского резерва «Витязь»
имени М.Ш. Бибишева
Кузнецову Александру Семеновичу
Юридический адрес:
423822,, г. Набережные Челны, пр.
Набережночелнинский, 22.

«30 » августа 2019 г.

Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Хакимов Р.Ф.,
государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского
управления Рогожина Л.З.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 30 августа 2019 года № 43-21-137-224, составленного по
результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении
Муниципального автономного учреждения города Набережные Челны «Спортивная
школа олимпийского резерва «Витязь» имени М.Ш. Бибишева» (МАУ «СШОР «Витязь»
имени М.Ш. Бибишева»), ОГРН 1031616010645, ИНН 1650090170, зарегистрированной
по адресу: 423822, , г. Набережные Челны, пр.

Набережночелнинский, 22, в присутствии директора МАУ «Дирекция спортивных
сооружений» Кузнецова Александра Семеновича

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

Яшмурзина Владимира Владимировича - Инженера МАУ «СШОР «Витязь» имени
М.Ш. Бибишева»

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранен ия нарушен ий
1	2	3	4
1	Приказом по учреждению от	пункты 1.2.3, 1.2.7.	30.10.2019

	02.08.2019г. №160 заместителем ответственного за электрохозяйство назначен электромонтер Егоров Николай Андреевич, не относящийся к числу руководителей и специалистов потребителя и не имеющий IV группу по электробезопасности .	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
2	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство №5, утвержденная директором учреждения от 09.12.2018г. оформлена с нарушениями требований Правил, а именно не указаны его обязанности по: -организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций; -контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента; -обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах; -пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования; -обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; -организации допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала; -организации безопасного проведения работ в электроустановках; -обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических	пункт 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019

	испытаний электроустановок.		
3	Не обеспечено оперативным персоналом организации ведение на рабочем месте документации: оперативной схемы; оперативного журнала; журнала учета работ по нарядам и распоряжениям; журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнала релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнала или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнала учета электрооборудования; кабельного журнала;	пункт 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019
4	В учреждении не обеспечено безопасное проведение работ в электроустановках, а именно работы по текущему ремонту электрооборудования в 2019 году, указанные в журнале профилактического ремонта электрооборудования выполнены без оформления работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Фото №1	Пункт 5.1, п.4.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013г. №328н, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013г. №30593; 13.04.2016 №41781; пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019
5	Электроустановки не в полном объеме укомплектованы испытанными, готовыми к использованию средствами защиты: истек срок поверки указателей напряжения ПИН-90 - 2 шт.).	п.1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013г. №328н,	30.10.2019

		зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013г. №30593; 13.04.2016 №41781; пункт 1.2.2. п.1.3.4 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261; пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
6	Электрооборудование распределительных устройств не удовлетворяют условиям работы при номинальных режимах, коротких замыканиях, перенапряжениях и нормированных перегрузках: электрооборудование шкафа ВРУ-2 спорткомплекса не ограждено от случайных прикосновений.	Пункт 1.7.49. Правил устройства электроустановок, 7 издание, пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019
7	В шкафу ВРУ-1 спорткомплекса PEN проводники питающих кабельных линий подключены к шине нулевого рабочего (N) проводника.	Пункт 1.7.135. Правил устройства электроустановок, 7 издание, пункт 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.,	30.10.2019

		зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
8	В учреждении не обеспечено наличие однолинейных схем освещения с внутренней стороны на дверцах щитов и сборок.	Пункт 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019
9	Не установлены границы охранной зоны в отношении объекта электросетевого хозяйства МАУ «СШОР «Витязь» имени Mill. Бибишева», а именно питающих 4КЛ-0,4 кВ (АВВГ 3х70 мм ² + 1х35) от РУ-0,4 кВ ТП -062ю ООО «Партнеркам»).	пункт 5 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160; пункты 1.1.1, 2.3.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России 22.01.03г.	25.02.2020
10	В насосно-фильтровальной на электродвигателях циркуляционных насосов не нанесены стрелки указывающие направление вращения	Пункт 2.5.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019
11	Не проведены измерения сопротивления изоляции питающих кабельных линий электродвигателей	Пункт 6.2. Приложения 3 Правил технической эксплуатации	30.10.2019

	циркуляционных, промывочных насосов, а также насосов пожаротушения в насоснофильтровальной .	электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
12	В учреждении отсутствует комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок.	Пункт 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	30.10.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: пр. Набережночелнинский, д. 19, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 420822.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Челнинского
территориального отдела;


Государственный инспектор
Челнинского территориального
отдела;

 (подпись)	Хакимов Р.Ф. (ФИО)
 (подпись)	Рогожина Л. З. (ФИО)



Экземпляр предписания на 6 листах для исполнения получен

Директор МАУ «СШОР «Витязь» имени М.Ш. Бибишева» Кузнецов А.С.



(должность, ФИО, подпись, дата)