



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. Е-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-134-140-200

Законному представителю
МАОУ ДОД
«Детская школа искусств»
Борозновой Н.С.

«31» июля 2015 г.

423807, РТ, г. Набережные Челны,
ул. Е.Н. Батенчука, 17
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Кустов-
ская Ильдияр Исфатовна, государственный инспектор Челнинского территориального от-
дела Приволжского управления Идрисова Римма Раисовна, государственный инспектор
Челнинского территориального отдела Приволжского управления Валиева Винера Муда-
рисовна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 31 июля 2015 года № 43-21-134-140-200, составленного
по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении МАОУ ДОД
«Детская школа искусств» ОГРН 1031616005772, ИНН 1650083486, юридический ад-
рес: 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Е.Н. Батенчука, 17

в присутствии директора МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Борозновой Н.С.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный пра- вовый акт, нормативный технический документ, требование которо- го нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые ме- ры (в случае необхо- димости) по устране- нию выявленного нарушения
<u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u>		
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. Нарушение пункта 1.2.3. Правил технической экс- плуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	05.10.2015

2.	Отсутствует график поверки средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества. Нарушение п.1 статьи 11 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», п. 4.6. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г., ст.9. ч.3. ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11.2009 г.	05.10.2015
3.	Отсутствует журнал, в котором делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии. Нарушение пунктов 1.2.2, 2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	05.10.2015
4.	Не проводится своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты электроустановок и электрооборудования «Детской школы искусств» (отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования в специальном ремонтном журнале). Нарушение п.1 статьи 11 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», п. 1.2.2, 1.6.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г.	05.10.2015
5.	Не проводятся своевременные планово-предупредительные ремонты тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения учреждения), в учреждении отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале. Отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования тепловых энергоустановок на 2014-2015 год. Нарушение гл. 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.10.2015
6.	Отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту. Нарушение п. 2.7.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.10.2015
7.	Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению № 1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п.1.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.10.2015
8.	Отсутствуют журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок. Нарушение п. 2.9.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	05.10.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел по адресу:

423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

И.о. начальника



ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

И.И. Кустовская

Государственный инспектор



ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР
140

Р.В. Идрисова

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

В. М. Валиева

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на _____ листах для исполнения получен:

Директор МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Борознова Н.С.

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи