

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия 92-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Комсомольскому району М.О.

г. Набережные Челны УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Набережные Челны

(место составления акта)

« 16 » апреля 2014 г.

(дата составления акта)

12.00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 115

По адресу/адресам: РТ, г. Набережные Челны, ул. Батенчука, д. 17 (пос. ГЭС, 4/17)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по М.О.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

г. Набережные Челны по Комсомольскому району Сиразиева Р.Ш. № 115 от 24.03.2014 г.

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

детей г. Набережные Челны «Детская школа искусств»

Дата и время проведения проверки:

« 14 » апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 16 » апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Комсомольскому району муниципального

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

образования г. Набережные Челны

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Борознова Н.С.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

в 10 часов 00 минут, 07.04.2014 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Самитов Марат Рафаилович, инспектор отделения НД по

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

Комсомольскому району М.О. г. Набережные Челны.

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Борознова Нэля Султановна, директор;

Овсянникова Наталья Александровна, заместитель директора по АХЧ.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствуют противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6х0,8 м. при выходе на кровлю из
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

лестничных клеток. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4*. 2. Ручные пожарные извещатели установлены на высоте более 1,5 м. от уровня пола. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); НПБ 88-2001, п. 12.41; ППР в РФ, п. 61. 3. Планы эвакуации этажей не соответствуют ГОСТ. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); ППР в РФ, п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 5.3.1, п. 6.2.7. 4. На обводной линии водомерного узла не установлена задвижка с электроприводом, в шкафах пожарных кранов не установлены кнопки включения электрозадвижки. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 11.7, п. 12.22. 5. Отделить подвальное помещение от лестничной клетки противопожарной преградой. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14. 7.4.

Ответственным за пожарную безопасность, назначена заместитель директора по хозяйственной работе Овсянникова Н.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОНД № 115/101 от 16.04.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Самитов М.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Борознова Нэля Султановна, директор.

(ФИО (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » апреля 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)