

№ 141«02» 10 2015г.И.о.начальника Челнинского территориального
отдела Приволжского Управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
И.И.КустовскойВ ответ на предписание № 43-21-134-140-200 от 31.07.2015г. в ходе плановой
выездной проверки сообщаю следующее:

№ п/п	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1	Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель.	Назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель (Приказ № 24 от 01.10.2015г. по ООО "Энергия")
2	Отсутствует график поверки средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества.	На основании акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон № 1595 от 25.11.2010г. и эксплуатационной инструкции от 25.11.2010г. приборы учета находятся на балансе Комсомольского РЭС филиала ОАО "Сетевая компания"
3	Отсутствует журнал, в котором делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии.	На основании акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон № 1595 от 25.11.2010г. и эксплуатационной инструкции от 25.11.2010г. приборы учета находятся на балансе Комсомольского РЭС филиала ОАО "Сетевая компания"
4	Не проводятся своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты электроустановок и электрооборудования "Детской школы искусств" (отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте электрооборудования в специальном журнале).	Заведен журнал профилактического ремонта электрооборудования, начат 01.09.2015г.

5	Не проводятся своевременные планово-предупредительные ремонты тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения учреждения), в учреждении отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале. Отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования тепловых энергоустановок на 2014-2015 год.	Заведен журнал технического обслуживания и ремонта теплоснабжения, начат 01.09.2015г. Составлен годовой график на все виды ремонтов основного оборудования теплоснабжения.
6	Отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту.	Составлен перечень оборудования, подлежащих планово-предупредительному ремонту
7	Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению № 1 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".	Заведен журнал установленной формы - "учета тепловых энергоустановок".
8	Отсутствует журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок.	Заведен журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонта контрольно – измерительных приборов тепловых энергоустановок, начат 01.09.2015г.

Директор МАОУДОД ДШИ



Н.С.Борознова