

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия 92-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД по Комсомольскому району М.О. г. Набережные Челны
УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 115/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю муниципального автономного образовательного
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
учреждения дополнительного образования детей г. Набережные Челны «Детская
школа искусств» Борозновой Нэли Султановне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра ОНД по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 115 от «24» марта 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «14» апреля
2014 г. по 12 ч. 00 мин. «16» апреля 2014 г. проведена проверка
инспектором отделения НД по Комсомольскому району М.О. г. Набережные

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Челны ст. лейтенантом внутренней службы Самитовым Маратом Рафаиловичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта: МАОУ ДОД г. Набережные Челны «Детская школа искусств», располо-
женного по адресу: г. Набережные Челны, ул. Батенчука, д. 17

совместно с директором Борозновой Нэли Султановной; заместителем
директора по АХЧ Овсянниковой Натальей Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	Отсутствуют про- отивопожарные люки 2-го типа размерами 0,6х0,8 м. при выходе на кровлю из лест- ничных клеток.	8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, обо- рудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требовани- ях пожарной безопасности» (в редакции Федераль- ный закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и соору-	01.02.2015 г	

		жений» п. 8.4*.		
2.	Ручные пожарные извещатели установлены на высоте более 1,5 м. от уровня пола.	12.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола. Места установки ручных пожарных извещателей приведены в приложении 13. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); НПБ 88-2001, п. 12.41; ППР в РФ, п. 61.	01.02.2015 г	
3.	Планы эвакуации этажей не соответствуют ГОСТ.	7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения ПСПТ. 5.3.1 Элементы ФЭС подразделяют на знаки, разметку и преобразователи света К знакам относятся: - знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026; - символы ИМО в соответствии с Резолюциями ИМО и нормативными документами отраслевого назначения; - стрелки; - планы эвакуации; 6.2.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. ч. 1 ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закон от 10.07.2012 г. № 117 ФЗ); ППР в РФ, п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 5.3.1, п. 6.2.7.	01.02.2015 г	
4.	На обводной линии водомерного узла не установлена задвижка с электроприводом, в шкафах пожарных кранов не установлены кнопки включения электрозадвижки.	11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от	01.08.2015 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД по Комсомольскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району МО г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

Самитов М.Р.

« 16 » апреля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:




(подпись)

Директор Борознова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » апреля 2014 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору