

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования города.
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 69/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Набережные Челны «Детская школа искусств»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-
тора муниципального образования г. Набережные Челны по пожарному надзору № 69
от « 30 » июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 06 » августа 2018 г. по 16
ч. 00 мин. « 22 » августа 2018 г. проведена проверка:

Начальником отделения НД и ПР по Центральному району муниципального
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

образования г. Набережные Челны «Заводской» майором внутренней службы
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Ягудиным Фаязом Миннахметовичем объекта: МАУДО г. Набережные Челны
«Детская школа искусств», расположенного по адресу: РТ, г. Набережные
Челны, ул. им. Батенчука Е.Н, д.17

совместно с Директором- Борозновой Нэлей Султановной, зам. директора по
АХР- Овсянниковой Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обяза- тельных требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименова- ние нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок уст- ранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отмет- ка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации (лестничных клетках) допускается отделка перил горючими ма- териалами (ДСП).	ст. 4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожар-	до 01.06.2019	

		ной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. п.6.25*, СНиП 21-01-97* (Пожарная безопасность зданий и сооружений.)		
2	Допускается параллельная прокладка на расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В. до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м. в кабине-те № 4, раздевалке де-вочек на 1-ом этаже.	13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. п. 13.15.15. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	до 01.06.2019	
3	Не проведены проверки работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год). ППР в РФ п. 59.	59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 59»	до 01.06.2019	
4	В гардеробе на 1-ом этаже пожарные извещатели установлены на стене в плотную к потолку.	13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. п. 13.3.4. СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	до 01.06.2019	
5	На 3-ем этаже пути эвакуации (коридор) допускается размещение мебели (диван).	23. На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей	до 01.06.2019	

ППР в РФ п. 23 (ж).	эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 (ж)»		
---------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Комсомольскому
 (должность, фамилия, инициалы, государственного
району МО г. Набережные Челны «Заводской»
 инспектора по пожарному надзору)

« 22 » августа 201 8 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Борознова Нэля Султановна
 (подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 22 » августа 201 8 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

