

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» февраля 2026 г., 16260061000220775317

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» февраля 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2602/320-16/18-ВО/П

(дата и время составления предписания)

422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Ленина, д.65

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «12» февраля 2026 г., № 2602/320-16/18-ВО/П, учетный номер проверки 16260061000220775317.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Хайруллин Айдар Ильдарович – начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (главный государственный инспектор по Буинскому и Дрожжановскому МР РТ по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Буинский, г Буинск, ул Р.Люксембург, Дом 60

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ак каен» города Буинска и Буинского муниципального района Республики Татарстан» ИНН 1614005250, адрес регистрации юридического лица: 422433, Республика Татарстан (Татарстан), БУИНСКИЙ, БУИНСК, УЛ. Р.ЛЮКСЕМБУРГ, Д. 60

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиал, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» февраля 2026 года, 09 час. 10 мин.

по «26» февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Над эвакуационным выходом из средней группы отсутствует табло «Выход» с подключением в систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 1 ч. 3 ст. 4, ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:

01.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Над эвакуационным выходом из средней группы необходимо установить табло «Выход» с подключением в систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить копию акта выполненных работ и фотографию.

2. Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных помещений в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

Срок устранения нарушения:

01.08.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Необходимо организовать проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных помещений в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить копию протокола испытания.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (главный государственный инспектор по Буинскому и Дрожжановскому МР РТ по пожарному надзору) Хайруллин Айдар Ильдарович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Хайруллин Айдар Ильдарович - Начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (главный государственный инспектор по Буинскому и Дрожжановскому МР РТ по пожарному надзору), телефон: 88437453662, e-mail: aidar.hairullin@16.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Фамилия, инициалы должностного лица (или должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием))

«11» часов «13» минут «26» 02 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

