

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Исполнительного комитета

МО г. Набережные Челны

(Абдуллин Р.А.)

«__» _____ 2015 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ __ / __

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные
Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №118 «Яблочко»

Полное юридическое наименование объекта

423825, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Янтарная, д.29, т: 88552 25-11-18,

факс: 88552 25-11-18, 118.sad@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики
Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности дошкольное образование

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 2 этажа; год постройки - 2015 год

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 285

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен	+	+		+	+
Объект условно доступен, не требует адаптации (нет возможности)			+		

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения частично доступно

Не доступен для инвалидов

✓

на кресле-коляске

✓

с поражением опорно-двигательного аппарата

✓

с поражением зрения

с поражением слуха

других маломобильных групп населения

Паспорт составлен на основании __ акта __ № __ от «__» _____ 2015 г.

Дата составления паспорта «__» _____ 20__ г.

Руководитель рабочей группы

Руководитель объекта

(Халимов Р.М.)

(Юзекаева З.Р.)



Приложение № 1

К Паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	Примечания
1	2	3	4		5
1.	Пешеходные пути	Установить тактильный указатель на перекрестке ул. Б.Беляева и пр. Московский, установить тактильные указатели под углом 90°	До 2020г.		По мере финансирования
2.	Автостоянки	-			
3.	Входная группа	Установка небольшого подъема и входной группы. Обустройство пандуса согласно СНиП	До 2020г.		По мере финансирования
4.	Пути движения в зданиях или сооружениях	Установка тактильной предупреждающей информации	До 2020г.		По мере финансирования
5.	Планировочные решения	Обеспечение соответствующих условий в обеденном и читальном зале	До 2020г.		По мере финансирования
6.	Санитарно-гигиенические помещения	Создание условий для удобного, безопасного использования водопроводных кранов	До 2020г.		По мере финансирования
7.	Пожарная безопасность	Установка в помещениях 2-х выходов, оборудованных пожарными извещателями	До 2020г.		По мере финансирования
8.	Средства информации и ориентирования	Установка звуковой информации, установка связи с диспетчером	До 2020г.		По мере финансирования
9.	Безопасность и удобство использования	Установка тактильной предупреждающей информации на дверях, электропитовой, вентиляционной камеры.	До 2020г.		По мере финансирования

Руководитель рабочей группы

И.о. заместителя Руководителя исполнительного комитета (подпись) _____ (должность)

Халимов Р.М.

(фамилия, и. о.)

«__» _____ 2015 г.

Руководитель объекта

заведующая

(должность)

Юзекаева З.Р.

(фамилия, и. о.)

2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Исполнительного комитета

МО г.Набережные Челны

(Абдуллин Р.А.)

«__» _____ 2015 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий

№ ____ / ____

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №118 «Яблочко»

Полное юридическое наименование объекта

423825, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Янтарная, д.29, т: 88552 25-11-18, факс: 88552 25-11-18, 118.sad@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования и науки Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности дошкольное образование

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 2 этажа; год постройки - 2015 год

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 285

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	соответствует	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	соответствует	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не соответствует по краям	Установить бордюры пешеходных путей вдоль пр.Московский
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	соответствует	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Не предусмотрены	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не предусмотрены проектом	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек,	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Не соответствует	Заасфальтировать ямы на пандусах

Высота одного подъема пандуса	не бол	0,8				
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М		
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не имеется	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не имеется	
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не имеется	
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Объектов нет	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Не имеется	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеется	
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не соответствует	Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей по

								пр.Московский с глубиной рифов 7 мм
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С			
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	-		
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не соответствует	Установить тактильный указатель на перекрестке ул.Р.Беляева и пр.Московский	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не соответствует	Установить тактильный указатель под углом 90°	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не соответствует	Установить по мере финансирования	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	-		
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	Установить перед воротами	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не соответствует	Установить	

	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не соответствует	Установить визуальные указатели перед воротами
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не имеется	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К		
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К		
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К		
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К		
		при общем количестве мест на	5	мест	К		

	автостоянке 101 - 150					
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К		
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К		
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К		
	не менее	3,5	м	К		
	от входов в общественные здания не далее	100	м	К		
	наличие	-	-	К		
	наличие	-	-	К		
	наличие	-	-	К		

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						

Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	
Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не требуется	
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не предусмотрено	
Лестница наружная					Не требуется	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К		
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К		
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М		
Пандус наружный					Нет	Установить

							до 2020г.
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м	К, О, М	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м	К, О, М	
	Уклон* пандуса	не более		8	%	К, О, М	
	Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м	К, О, М	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте		0,7 0,9	м	К, О, М	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса		0,3	м	К, О, М	
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		1,8	м	К	соответствует
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее		1,5	м	К	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		2,2	м	К	соответствует
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К	соответствует
	Высота порогов	не более		0,025	м	К	соответствует
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	соответствует
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	-	для всех категорий	соответствует
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м м	для всех категорий	Не требуется

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
	Ширина проемов в стене					соответствует	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К		
	Перемещение по этажам					Не предусмотрено проектом	
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М		

Лифты					Не предусмотрено проектом	
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К		
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К		
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К		
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К		
Лестницы						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	соответствует	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	соответствует	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Не предусмотрено проектом	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не предусмотрено проектом	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К		
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности	ширина высота	0,01 0,015	м	С	Не предусмотрено	Установить до 2020г.

	поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	высо. - рельефа цифры не менее	0,002				
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не соответствует	Установить до 2020г.
	Пандусы					Не предусмотрено проектом	
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М		
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С		
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Нет	

материалом									
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий					
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий					
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не соответствует	Установить до 2020г.			
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	соответствует				
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	соответствует				
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует				
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует				
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	соответствует				
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.			

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий		
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий		
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий		
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий		
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Не соответствует	
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Не соответствует	
	Подходы к различному оборудованию	не менее	1,2	м	К	Не соответствует	

	и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°							
	Расположение поверхности столов							
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К		соответствует	
	Обеденные залы							
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К		соответствует	
	Читальные залы							
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К		соответствует	
	Раздевательные в спортивных сооружениях							
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К			
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К			
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К			
	Скамья для занимающихся инвалидов	длинной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К			
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К			
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5					
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем	высотой от пола не более	1,3	м	К			

	ярус							
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее		2,4	м	К		
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее		1,8	м	К		
	Комната отдыха при раздевальных							
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее		0,4	м ²	К		
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее		20	м ²	К		
	Шкафы для хранения							
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие		-	-	К		
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5		-	м	для всех категорий		

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер помещения для инвалида жилого	не менее	12	м ²	К		
	Минимальный размер помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью жилого	не менее	16	м ²	К		
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К		

	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К		
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К		
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К		
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К		
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К		
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К		
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К		
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К		
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г		

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Выполнить санузлы согласно СНиП до 2020г.
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О		

Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	К, О		
Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	К	-	
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	К, О	-	
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	К, О	-	
Душевые					Привести в соответствие
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	К	-	
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	К	-	
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	К	М	
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	К	М	
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий					
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	К	М	
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях					
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	К	М	
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	К	М	
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	К	М	
Удобство использования					
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	К, О	-	Привести в соответствие
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на	наличие	-	К, О	-	Привести в соответствие

	боковой стене кабины						
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Привести в соответствие

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О		
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного	не более	15	м	К, О, С, Г	Соответствует частично	

	выхода с этажа								
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Не соответствует			
	Ширина эвакуационных путей								
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	соответствует			
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	соответствует			
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	соответствует			
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	Не предусмотрено			
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	соответствует			
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	соответствует			
	Время эвакуации								
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г				
	Пожаробезопасные зоны					Не предусмотрено проектом			
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г				
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г				

Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	-	К, О, С, Г	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	
Эвакуационные выходы					
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	
Пожарная сигнализация					
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично
Система оповещения о пожаре					
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично

	сооружений, посещаемых МПН								
	Пожарные извещатели								
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г				

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Установить до 2020г.
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Не соответствует	Установить до 2020г.
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не соответствует	Установить до 2020г.

	Освещенность									
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	Связь с диспетчером или дежурным									
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	Рельефные информирующие обозначения									
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	Тактильная предупреждающая информация									
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не соответствует	Установить до 2020г.			
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.			

	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Г	оса шириной не менее	0,5	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия		полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)		на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	Установить до 2020г.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не соответствует	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К		
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не предусмотрено	
	Ограничение выступающих	не более	0,1	м	К, О, С, Г	соответствует	

конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	на высоте от на высоте до	0,7 2,0				
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Соответствует	
Установка приборов						
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	соответствует	
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Соответствует частично	Установить до 2020г.
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует частично	Установить до 2020г.
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	соответствует	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

Фактическая доступность для инвалидов и других МГН						
№№	Позиции обследования	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути					
	Автостоянки					
	Входная группа	Условно-доступно	Частично доступно	Условно-доступно	Частично доступно	Частично доступно
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Условно-доступно	Условно-доступно	Условно-доступно	Частично доступно	Частично доступно
	Планировочные решения	Условно-доступно	Условно-доступно	Условно-доступно	Частично доступно	Частично доступно
	Санитарно-гигиенические помещения	Условно-доступно	Условно-доступно	Условно-доступно	Частично доступно	Частично доступно
	Пожарная безопасность	Условно-доступно	Условно-доступно	Условно-доступно	Условно-доступно	Частично доступно
	Средства информации и ориентирования	Частично доступно	Частично доступно	Условно-доступно	Частично доступно	Частично доступно
	Безопасность и удобство использования	Условно-доступно	Условно-доступно	Условно-доступно	Частично доступно	Частично доступно

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Установить тактильный указатель на перекрестке ул.Б.Беляева и пр.Московский, установить тактильные указатели под углом 90°	До 2020г.	По мере финансирования
	Автостоянки	-		
	Входная группа	Установка небольшого подъема и входной группы. Обустройство пандуса согласно СНиП	До 2020г.	По мере финансирования
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Установка тактильной предупреждающей информации	До 2020г.	По мере финансирования
	Планировочные решения	Обеспечение соответствующих условий в обеденном и читальном зале	До 2020г.	По мере финансирования
	Санитарно-гигиенические помещения	Создание условий для удобного, безопасного использования водопроводных кранов	До 2020г.	По мере финансирования
	Пожарная безопасность	Установка в помещениях 2-х выходов, оборудованных пожарными извещателями	До 2020г.	По мере финансирования
	Средства информации и ориентирования	Установка звуковой информации, установка связи с диспетчером	До 2020г.	По мере финансирования
	Безопасность и удобство использования	Установка тактильной предупреждающей информации на дверях, электропроводной, вентиляционной камеры.	До 2020г.	По мере финансирования

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

И.о. Заместителя Руководителя Исполнительного комитета (должность)

(подпись) *Наши* Хадимов Р.М. (фамилия, и. о.)

« » 2015 г.

Руководитель объекта

Заведующий (должность)

(подпись) Юзекаева З.Р. (фамилия, и. о.)

« » 2015 г.

